

Legende und Abkürzungen für den Brandschutzatlas

Wände	Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Benennung
	KTW	Komplextrennwand
	BW	Brandwand
	fb Bauart BW	feuerbeständig und in der Bauart von Brandwänden
	fb	feuerbeständig
	FW fb	Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile
	hf Bauart BW	hochfeuerhemmend und in der Bauart von Brandwänden
	hf	hochfeuerhemmend
	FW hf	Feuerwiderstandsfähigkeit hochfeuerhemmender Bauteile
	fh	feuerhemmend
	fh oder nb	feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen
	nb	aus nichtbrennbaren Baustoffen
	se	aus schwer entflammaren Baustoffen
	hb	harte Bedachung

Hinweis: Zuordnung der bauaufsichtlichen Benennungen zu DIN 4102 und DIN EN 13501, siehe Kapitel 1.1.6.

Räume			
	notwendiger Treppenraum		Aufenthaltsraum
			Raum mit erhöhter Brandgefahr
	notwendiger Flur		kein Aufenthaltsraum, z.B. Speicher

Türen, Tore, Abschottungen und Öffnungsverschlüsse		Sonstiges	
	Feuerschutzabschlüsse, dicht- und selbstschließend		Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen RWA/NRA
	Rauchschtüren		Rauchschürze
	Türen mit geringen Anforderungen an den Rauchschtut und nicht definierter Mindestanforderung gegen Durchbrennen (länderspezifisch unterschiedlich) D = dichtschließend S = selbstschließend V = vollwandig		durch Sprinkleranlage geschützter Bereich
	Feuerschutzabschlüsse mit Rauchschtut		durch Gaslöschanlage geschützter Bereich
	sonstige Öffnungsverschlüsse u. Abschottungen mit Feuerwiderstandsdauer, z.B. Kabelabschottungen, Rohrabschottungen, Brandschutzverglasungen		durch Brandmeldeanlage überwachter Bereich
	Leitungen mit Feuerwiderstandsdauer, z.B. Lüftungsleitungen, Installationskanäle, Installationschächte, Funktionserhalt		Fluchtweg 1. RW 2. RW
	Absperrvorrichtungen für Lüftungsleitungen mit Feuerwiderstandsdauer, z.B. Brandschutzklappen		anleiterbare Stelle mit tragbarer Leiter
			anleiterbare Stelle mit Hubrettungsgerät
			Rettungsweglänge
			Feuerwehruzufahrt
			Feuerwehruzugang
			Ausgang
			Notausgang

Abkürzungen und Zeichen

O	keine Anforderungen	—	keine Angaben enthalten	FW	Feuerwiderstandsdauer
fb	feuerbeständig	AR	Aufenthaltsraum	[1]	Literaturhinweise am Ende des jeweiligen Kapitels
hf	hochfeuerhemmend	GK	Gebäudeklassen		
fh	feuerhemmend	VG	Vollgeschoss		
nb	nichtbrennbar	Whg.	Wohnung		
k.A.	keine Angaben enthalten				